





ノズルリスト						
番号	呼 径	名 称	材質	規 格	個数	備 考
N-1	100A	冷水入口	F R P	JIS 10k	1	インナーノズル
N-2	25A	補給水口	F R P	JIS 10k	1	
N-3	100A	冷水出口	F R P	JIS 10k	1	
N-4	50A	レベル計座	F R P	JIS 10k	1	
N-5	25A	温度計座	F R P	JIS 10k	1	
N-6	40A	ドレン 底抜き	F R P	JIS 10k	1	
N-7	40A	オーバーフロー	F R P	JIS 10k	1	
M, H	500A	マンホール	F R P	JIS 5K	1	12-M12ボルト

設 計 条 件		
数 量	1 基	
使用条件	内 容 液	チラー水
	比 重	1
	温 度	常温～5℃
	圧 力	大気圧
パッキン		E P D M
B, N, W		S U S 304
使用樹脂		ビニールエステル
塗 装	F R P 部	内面 樹脂色
		外面 N-7 (グレー)
	S S 部	F R P オーバーレイ
テ ス ト		水張り、外観
容 量		3 M ³
本体重量		320kg
断熱材		硬質ウレタン発砲材 t 30

2	ケミカルアンカー	S U S	4	M16 L=175
1	タンク本体	F R P	1	
品番	名 称	材 質	個数	備 考
納入先				
番 号 TK40701 チラー水タンク				
図 番		数 量	作 図	検 査
		1 基		
製 造 (株)アオキプラスチック		縮尺	1/15	
		日付	H. 22. 10. 15	